ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш".

Место нахождения (адрес юридического лица): 656067, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Взлетная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности: 656023, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Западная 4-я, дом 79. Основной государственный регистрационный номер: 1022201145042. Номер телефона: +73852766913. Адрес электронной почты: nicbem@mail.ru.

в лице Директора Рыжовой Инны Юрьевны, действующего на основании Устава

заявляет, что Котлы паровые типа Е номинальной паропроизводительностью от 4 до 75 т/ч, с рабочим давлением пара до 3,8 МПа включительно и номинальной температурой пара не более 440°С, окончательное изготовление которых с использованием неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации, 4-я категория, согласно Приложению №1 ТР ТС 032/2013, рабочая среда группы 2. Сведения о продукции приведены в Приложении №1 на 1 листе.

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО "Бийскэнергомаш". Место нахождения (адрес юридического лица): 656067, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Взлетная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656023, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Западная 4-я, дом 79.

продукция изготовлена в соответствии с: Техническими условиями ТУ 25.30.11-003-10055976-2023 "Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией".

коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8402110009, 8402120009

Серийный выпуск.

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", принятого Решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU T-RU.МГ09.00362 от 27.06.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сибэнерготест", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) №RA.RU.11МГ09. Протоколов испытаний №24-082, №24-083 от 25.06.2024 Сибирского испытательного центра систем отопления Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр систем отопления", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № РОСС RU.0001.22МХ18. Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Приложение №2 на 1 листе. Схема декларирования - 5д.

Дополнительная информация ГОСТ 3619-89 "Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры". ГОСТ 24569-81 "Котлы паровые и водогрейные. Маркировка". ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции". ГОСТ 33960-2016 "Котлы стационарные паровые. Стальные конструкции. Нормы нагрузок на каркасы". ГОСТ 33962-2016 "Котлы стационарные водотрубные. Общие положения. Материалы и допустимые напряжения для деталей котлов, работающих под давлением". ГОСТ 33964-2016 "Котлы стационарные водотрубные. Поверочный расчет. Расчет на статическую прочность. Расчет на циклическую прочность. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению". ГОСТ 33965-2016 "Котлы стационарные водотрубные. Расчет по выбору основных размеров элементов. Коэффициенты прочности и укрепление отверстий". Условия хранения - 8 (ОЖ3) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации - 1 год. Срок службы расчетный - 20 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.06.2029 включительно.

(подпись) М.П. Рыжова Инна Юрьевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51953/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 02.07.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51953/24

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код (коды) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
8402110009 8402120009	**Модели котлов:** **Е-1-2-3 4 5** **1** - номинальная паропроизводительность, т/ч: 4; 6,5; 10; 16; 20; 25; 30; 35; 50; 75. **2** – абсолютное давление пара, МПа: 1,4; 2,4; 3,9. **3** – состояние или температура пара, °С: насыщенный (не указывается); 225, 250, 300, 350, 380, 400, 425, 440. **4** - вид топлива: - К - каменный уголь; - Б - бурый уголь; - О - отходы (отходы углеобогащения, древесные отходы, растительные отходы); **5** – тип топки: - Р (ФС) - топка для слоевого сжигания топлива. - Ф (ФКС) – топка форсированного низкотемпературного кипящего слоя.	Технические условия ТУ 25.30.11-003-10055976-2023 "Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией".

М.П.

Рыжова Инна Юрьевна

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.51953/24

Прочие сведения о декларации соответствия

Документы, представленные в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением":
Паспорт котла от 26.02.2024.
Инструкция по монтажу и эксплуатации 62.003.00.01 ИЭ от 26.02.2024.
Проектная документация 62.216.00.00 от 05.10.2018.
Расчет на прочность элементов, работающих под давлением 62.216.000.00 РР1 от 05.09.2018.
Технические условия ТУ 25.30.11-003-10055976-2023 от 25.04.2023. Свидетельство об аттестации №ЛНК-041А0084 от 03.06.2022.
Акты визуального и измерительного контроля №Л-424/24, №Л-426/24, №Л-428/24 от 19.02.2024. Заключения по ультразвуковой дефектоскопии №Л-425/24, №Л-427/24 от 19.02.2024. Акты по гидравлическому испытанию: №114 от 07.02.2024; №115 от 12.02.2024; №116 от 15.02.2024.
Сертификаты качества: №725 от 01.07.2022; №723 от 30.06.2022; №1283, №1283/1 от 27.10.2022; №108-13238 от 14.04.2023; №АК-086880/01 от 31.05.2022; №1300385088 от 23.09.2023; №1300386364 от 10.10.2023; №АС-417267/09 от 24.05.2018; №АК-414753/09 от 04.05.2021; №1300265705/В2 от 07.12.2018; №АС-505913/08 от 19.02.2018; №АС-507210/08 от 17.12.2021; №АС-026972/01 от 14.01.2020; №108-28636 от 29.07.2022. Сертификат №1501 от 23.01.2023. Инспекционный сертификат №9621/3 от 24.06.2021. Декларации о соответствии: №ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.32845/23 от 16.03.2023; №ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В. 04197/20 от 29.09.2020; №ЕАЭС N RU Д-RU.НА81.В.17416/20 от 09.09.2020; №ЕАЭС N RU Д-RU.АД40.В.00020/19 от 12.02.2019; №ЕАЭС N RU Д-RU.НХ37.В.05239/20 от 20.07.2020; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.83083/21 от 28.10.2021; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.32845/23 от 16.03.2023; №ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.04637/21 от 26.10.2021. Сертификаты соответствия: №ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01210/21 от 12.02.2021; №ЕАЭС RU C-RU.МГ09.В.00344/23 от 23.01.2023; №ЕАЭС RU C-RU.МГ09.В.00054/19 от 02.12.2019; №ЕАЭС RU C-RU.МГ09.В.00060/19 от 06.12.2019; №ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05864/22 от 12.10.2022; №ЕАЭС RU C-RU.НА41.В.00608/20 от 10.12.2020; №ЕАЭС RU C-RU.НА39.В.00557/21 от 28.12.2021.
Квалификационные удостоверения: №0023-6905 от 01.04.2022; №0023-6635 от 01.04.2022. Аттестационное удостоверение №АР-1ГАЦ-I-06633 от 22.06.2018.

(подпись) М.П. Рыжова Инна Юрьевна

(Ф. И. О. заявителя)